



△4	'16.07.29	誤記訂正。
△3	'16.05.28	OCR~DM0配線誤記訂正、TR1センサー追加。
△2	'16.05.11	ACBの漏電感度電流を30Aに変更、TR1誤記訂正。
△1	'16.05.10	トランス2次千鳥結線に変更、中性点直接接地に変更。
△6	'16.08.23	高圧機器番号追加。
△5	'16.08.04	誤記訂正、CT1,2訂正。

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	単位 mm	尺度 SCALE
-------------------------------	----------	-------------

日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
'16.04.26	内田	野田	砂川		結線図 Connection HTMS-YHH950HG-DZ-ONAN
HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO. Z4-GT06046-5